



# ОБЩИНА КАВАРНА


9650 гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26  
телефон: 0570 81818; факс: 0570 85122  
e-mail: [obshchina@kavarna.bg](mailto:obshchina@kavarna.bg) [www.kavarna.bg](http://www.kavarna.bg)



ISO 9001:2015

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



**Относно:** Отговор на запитване от заинтересовани лица в обществена поръчка, възлагана по реда на чл.20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изграждане на водопроводна мрежа в кв. „Младост I“, гр. Каварна“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 189 от ЗОП и във връзка с направено запитване от страна на потенциален участник в обществената поръчка, възлагана по реда на чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изграждане на водопроводна мрежа в кв. „Младост I“, гр. Каварна“, Ви предоставям следната информация:

**Въпрос:** Съгласно работните чертежи, на които има детайл за възстановяване на пътна настилка има упоменати трошенокаменна настилка – 0,35 см и асфалтова настилка – 0,10 см. В приложение № 1 – количествени сметки такива видове СМР отсъстват. Кое е водещото в случая? Ако има разваляне и възстановяване на асфалтова настилка ще ни бъдат ли предоставени количествените им сметки?

**Отговор:**

Улиците, по които ще се изгражда водопроводната мрежа не са реализирани на място, липсва асфалтова настилка.

Водеща е количествената сметка и описаните в нея видове СМР.

С уважение,

**НИНА СТАВРЕВА**

Кмет на община Каварна

СИ/

