



ОБЩИНА КАВАРНА

9650 гр.Каварна, ул. „Добротица”№26

Кмет: тел.: 0570/ 81818; 0570/ 85122

Зам.-кмет ФИР: 0570/ 81814; Зам.-кмет ЕФИД: 0570/ 82134; Секретар: 0570/ 82064


e-mail: obshtina@kavarna.bg

www.kavarna.bg; http://portal.kavarna.bg

ISO 9001:2008



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: Отговор на запитване от заинтересовано лице в обществена поръчка, възлагана по реда чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: "Облагородяване на крайбрежна зона Каварна"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 189 от ЗОП и във връзка с направено запитване от страна на потенциален участник в обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: "Облагородяване на крайбрежна зона Каварна", открита с Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с Номер ООП-2-2016/07.06.2016г., Ви предоставяме следното разяснение:

Въпрос №1

Доставения дървен материал-иглолистни талпи 200/10/5 см и бичмета 6/6 см-трябва ли преди обработката му с химикали срещу атмосферни условия да бъде предварително изсушен до необходимата нормативна влажност в заводски условия и калиброван (рендосан от четирите му страни с оформени прави ъгли)?

Отговор №1

С цел осигуряване на максимална устойчивост на материала и гаранция за качествено изпълнение на алеята е необходимо, доставения дървен материал-иглолистни талпи 200/10/5 см и бичмета 6/6 см - преди обработката му с химикали срещу атмосферни условия да бъде предварително изсушен до необходимата нормативна влажност в заводски условия и калиброван (рендосан от четирите му страни с оформени прави ъгли).

С уважение:

Нина Ставрева
Кмет на Община Каварна



НС/ИИ